



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Рязанской области

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 96-03 Управление Роспотребнадзора
по Рязанской области « 07 » 09 2023 г.
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора
Федосеевым Николаем Васильевичем _____
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

МБДОУ «Окский детский сад» МО – Рязанский Муниципальный район Рязанской
области (ИНН: 6215019002; ОГРН: 1066215015228)

по адресу: Рязанская область, Рязанский район, пос.Окский, д.16 _____

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. В нарушение требований табл.5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» фактическое среднее значение общей освещенности в группе №3 «Незабудки» составляет 362,33 люкс, в группе №2 «Ромашки» - 221,33 люкс, при норме 400 люкс., что подтверждается протоколом испытания ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области» №657-ОСВ от 24.08.2023г.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. На основании ст.28 ч.1 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.8.5 санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светового излучения: белый,

тепло-белый, естественно-белый. Уровни искусственной освещенности для детей дошкольного возраста в групповых (игровых) – не менее 400 люкс. В связи с этим, заменить светильники в группе №3 «Незабудки» и в группе №2 «Ромашки» на более мощные и довести уровни искусственной освещенности до норматива (не менее 400 люкс). Представить в Управление Роспотребнадзора по Рязанской области протоколы лабораторных исследований/испытаний уровней искусственной освещенности в указанных группах, подтверждающие выполнение требований п.2.8.5 санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБДОУ «Окский детский сад» МО – Рязанский Муниципальный район Рязанской области

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Рязанской области по адресу: г.Рязань, ул. Островского, 51А тел./факс (4912) 92-98-07, E-mail: rzn@urpn 62.ru заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «30» ноября 2023 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт
отдела
санитарного надзора
(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

Федосеев Н.В.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 07 » 09 2023г.


(подпись)


(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: