



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Рязанской области**

Островского ул., д.51-А, г.Рязань, 390035

тел/факс (4912) 92-98-07 E-mail: E-mail: rzn@urpn 62.ru http://www.62.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 75801671, ОГРН 1056204008706, ИНН/КПП 6234012450/623401001

Решение

**о прекращении исполнения предписания об устранении выявленных
нарушений обязательных требований**

от 30.11.2023 № 646

Управление Роспотребнадзора по Рязанской области, г.Рязань, ул.Островского, д.51а
(место составления)

**Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Рязанской области
Акимова И. А.**

(должность, фамилия и инициалы, лица, вынесшего решение)

рассмотрев ходатайство (представление должностного лица от 28.11.2023г.) - главного специалиста – эксперта отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Рязанской области Федосеева Н.В., в отношении Муниципального Бюджетного Дошкольного Образовательного Учреждения «Окский детский сад» МО – Рязанский Муниципальный район Рязанской области (МБДОУ «Окский детский сад» МО – Рязанский Муниципальный район Рязанской области), Рязанская область. Рязанский район, п.Окский, д.16. ОГРН 1066215015228, ИНН 6215019002

(указываются сведения о контролируемом лице, подавшем ходатайство, должностном лице, оформившем представление, дата поступления и входящий номер)

о прекращении исполнения предписания об устранении выявленных нарушений
обязательных требований №96-03 от 07.09.2023г.,

установил:

исходя из предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований №96-03 от 07.09.2023г. контролируемому лицу необходимо совершить следующие действия в указанные сроки:

в соответствии с требованиями п.2.8.5 санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светового излучения: белый, тепло-белый, естественно-белый. Уровни искусственной освещенности для детей дошкольного возраста в групповых (игровых) – не менее 400 люкс. В связи с этим, заменить светильники в группе №3 «Незабудки» и в группе №2 «Ромашки» на более мощные и довести уровни искусственной освещенности до норматива (не менее 400 люкс). Представить в Управление Роспотребнадзора по Рязанской области протоколы лабораторных исследований/испытаний уровней искусственной освещенности в указанных группах, подтверждающие выполнение требований п.2.8.5 санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и

молодежи». Срок исполнения до 30.11.2023г.

В адрес Управления Роспотребнадзора по Рязанской области от и.о. заведующей МБДОУ «Окский детский сад» МО – Рязанский Муниципальный район Рязанской области поступил ответ на предписание №96-03 от 07.09.2023г. (вх. №7139 от 24.11.2023г).

При анализе поступивших данных: ответа на предписание №96-03 от 07.09.2023г, фотоматериалов установлено, что нарушения, выявленные в ходе проверки, устранены.
(перечислить требования ранее выданного предписания и сроки исполнения)

Согласно ходатайству контролируемого лица (представлению должностного лица от 28.11.2023г.): выявленные нарушения обязательных требований устранены, что подтверждают представленные документы, а именно:

1. Ответ МБДОУ «Окский детский сад» МО – Рязанский Муниципальный район Рязанской области на предписание №96-03 от 07.09.2023г. (вх. №7139 от 24.11.2023г).
2. Фотоматериалы, подтверждающие замену светильников в группах №2 «Ромашки» и №3 «Незабудки» и протокола испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области» №896-ОСВ от 21.11.2023г.
(изложить содержание ходатайства (представления), перечислить приложенные документы)


По результатам проведенных консультаций с контролируемым лицом установлено: по состоянию на 24.11.2023г. в МБДОУ «Окский детский сад» МО – Рязанский Муниципальный район Рязанской области нарушения, выявленные в ходе профилактического визита устранены

(перечислить мотивированные выводы должностного лица по результатам рассмотрения ходатайства (представления))

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.94 Федерального закона от 31.07.2020 N248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" принято решение прекратить исполнение предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований №96-03 от 07.09.2023г. в отношении МБДОУ «Окский детский сад» МО – Рязанский Муниципальный район Рязанской области. Рязанская область, Рязанский район. п.Окский, д.16, ОГРН 1066215015228, ИНН 6215019002

Заместитель руководителя
Управления
Роспотребнадзора по
Рязанской области

(должность лица, вынесшего решение)



(подпись)

Акимова И.А.

(инициалы и фамилия)

Копия настоящего решения выслана заказным письмом с уведомлением по адресу:
Рязанская область, Рязанский район. п.Окский, д.16.